



# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)  
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея  
Республика Адыгея  
(уполномоченный орган государственного члена Евразийского экономического союза)

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

### о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.013.E.001434.10.21 ОТ 25.10.2021 Г.

#### ПРОДУКЦИЯ

Фитинги латунные торговой марки "Arrowhead Brass". Область применения: Фитинги предназначены для соединения трубопроводов систем отопления и водоснабжения зданий. Изготовлена в соответствии с документами: технической документации изготовителя; информации о составе продукции, производимой компанией производителем.

#### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

IDC FLUID CONTROL CO., LTD, Mechanical & Electrical Industrial Zone 317600, Yuhuan City, Zhejiang Province, P.R. China; JIAXING IDC PUMING & HEATING TECHNOLOGY CO., LTD, No.555 Road, Palm Road, Bridge New Zone, Economic Development Area, 314300 Haiyan, Zhejiang, P.R.China; IDC FLUID CONTROL (VIET NAM) COMPANY LIMITED Lot 8, N7 Road, Dat Do I Industrial Park, Phuoc Long Tho

Общество с ограниченной ответственностью "Эрроухэд РУС", юридический адрес: 195207, г. Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, д.2, корп. 2, лит. Щ, пом. 817. ИНН 7804682740 (Российская Федерация). ОГРН: 1217800073480

#### СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 3)

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

- Экспертное заключение ООО "Эксперт-Юг" № 000873 от 04.10.2021 года (аттестат аккредитации № RA.RU.710354 от 10.06.2021 года); - протокол № 09/25-213-23/ЮТ-21 от 27.09.2021 года, выданный ИЛЦ ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440), 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, 23.

#### СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства члена Евразийского экономического союза)



Завгородний С.А.

№ 0431762



## Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.01.PA.02.013.E.001434.10.21

от 25.10.2021 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 431762

### Фирма-получатель

Общество с ограниченной ответственностью "Эрроухэд РУС", юридический адрес: 195207, г. Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, д.2, корп. 2, лит. Ц, пом. 817. ИНН 7804682740 (Российская Федерация).

### Информация, наносимая на этикетку

наименование продукции, состав, дата производства, срок годности, наименование производителя и юридический адрес, наименование импортера, юридический адрес.

## Гигиеническая характеристика продукции

### Вещества, показатели (факторы)

### Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

#### Органолептические показатели

Запах водной вытяжки при 20 град. С (балл)  
Привкус водной вытяжки при 20 град. С (балл)  
Запах водной вытяжки при 60 град. С (балл)  
Привкус водной вытяжки при 60 град. С (балл)  
Цветность  
Мутность  
Осадок  
Пенообразование

не более 2 баллов  
не более 2 баллов  
не более 2 баллов  
не более 2 баллов  
не более 20 град.  
не более 2,6 ЕМФ  
Отсутствует  
отсутствие стабильной  
крупнопузырчатой пены, высота  
мелкопузырчатой пены у стенок  
цилиндра - не выше 1мм

#### Физико-химические показатели

Водородный показатель (водная вытяжка)(ед. рН)  
Величина окисляемости перманганатной мгО2/л  
Санитарно-гигиенические показатели  
Алюминий мг/л  
Медь мг/л  
Никель мг/л  
Железо мг/л  
Кадмий мг/л  
Свинец мг/л  
Цинк мг/л  
Марганец мг/л  
Хром 3+ мг/л  
Хром 6+ мг/л  
Олово мг/л

6-9 ед.  
5,0

не более 0,5  
не более 1,0  
не более 0,1  
не более 0,3  
не более 0,001  
не более 0,03  
не более 5,0  
не более 0,1  
не более 0,5  
не более 0,05  
не более 2,0