



ООО «Термафлекс изоляция +»
141100 М/О. г. Щёлково, Фряновское шоссе д.78
т./ф.: +7(495) 981-11-50

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ № 201005

1. Продукция	Трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена для инженерных систем. ThermaEco	C-22/6
2. Партия №		200928
3. Смена №		200928.22/200929.21
4. Количество произведённой партии		90 упаковки
5. Количество продукции в коробке, м.п.		<u>300</u>
	толщина стенки	<u>5,0÷6,5</u>
6. Размеры, мм	вн. диаметр	<u>23,0÷26,0</u>
	длина	<u>2000⁺⁴⁰₋₂₀</u>
7. Плотность, кг/м		<u>30,5</u>
8. Коэффициент теплопроводности при 25 °С, Вт/мК		<u>≤ 0,034</u>
9. Сертификат		РОСС RU. АЮ31.Н16879
10. Гарантийный срок хранения		36 месяцев
11. Дата изготовления продукции		28-29.09.2020г.
12. Дата приёмки продукции		01.10.2020г.
13. Дата оформления паспорта		06.10.2020г.

МАТЕРИАЛ ГОДЕН К ЭКСПЛУАТАЦИИ СООТВЕТСТВУЕТ

ТУ-5768-003-70446861-2009

ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА

Контролёр ОТК  Шамаев В.И.